

Numer zapytania	Z17/382/1
Tytuł zapytania	Projekt, zmontowanie i dostawa rozdzielni wolnostojącej 0,4 kV
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieliński, Jacek
Data złożenia:	2024-05-22 10:39:27
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-05-22 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-06-04 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-06-04 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Założenia techniczne do budowy rozdzielni 0,4 kV:

- rozdzielnia zabudowana w szafie typu Legrand IP 55 o wysokości do 250 cm wraz z cokołem i głębokości do 50 cm,
- szyny główne rozdzielni miedziane 400 A,
- przełącznik zasilania ( I-0-II ) 400 A z wyprowadzoną „rączką” do przełączania na zewnątrz szafy ( rozdzielnia zasilania dwoma niezależnymi kablami ),
- układ pomiarowy oparty na Mierniku Parametrów Sieci typu ND 20 z wejściem ethernetowym,
- sygnalizacja zamknięcia wyłącznika poz. I i poz. II ( lampki ),
- sygnalizacja obecności napięcia na kablach zasilających ( lampki ) zabudowanymi na drzwiach czołowych szafy,
- ograniczniki przepięć typu Legrand,
- zabudowane i podłączone rozłączniki bezpiecznikowe 4 x 160 A, 2 x 250 A,
- zabudowane euroszyony w ilości 5 sztuk dla dalszej rozbudowy rozdzielni.

Dostarczenie wstępnego projektu rozdzielni przed jej wykonaniem w celu zapoznania się przez zleceniodawcę, w celu ewentualnych uzgodnień.

Dostarczenie schematów, protokołów pomiarowych i dokumentacji po wykonaniu rozdzielni.

Przed przystąpieniem do wyceny zlecenia i jego wykonania zobowiązuje się ewentualnego wykonawcę do wizji lokalnej w kopalni celem uzgodnień dotyczących prawidłowego wykonania zadania i terminu jego wykonania.

Telefon kontaktowy: 632733206, e-mail [jzielinski@sol-klodawa.com.pl](mailto:jzielinski@sol-klodawa.com.pl)

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Projekt, zmontowanie i dostawa rozdzielni wolnostojącej 0,4 kV		1	usługa	BRANŻA ELEKTRYCZNA

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba KSK
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie