| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z17/382/1 |
| Tytuł zapytania | Projekt, zmontowanie i dostawa rozdzielni wolnostojącej 0,4 kV |
| Kupiec prowadzący: | Zieliński, Jacek |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Zieliński, Jacek |
| Data złożenia: | 2024-05-22 10:39:27 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-05-22 12:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-06-04 11:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2024-06-04 10:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | nie |

Treść zapytania

Założenia techniczne do budowy rozdzielni 0,4 kV:

- rozdzielnia zabudowana w szafie typu Legrand IP 55 o wysokości do 250 cm wraz z cokołem i głębokości do 50 cm,

- szyny główne rozdzielni miedziane 400 A,

- przełącznik zasilań ( I-0-II ) 400 A z wyprowadzoną „rączką” do przełączania na zewnątrz szafy ( rozdzielnia zasilania dwoma niezależnymi kablami ),

- układ pomiarowy oparty na Mierniku Parametrów Sieci typu ND 20 z wejściem ethernetowym,

- sygnalizacja zamknięcia wyłącznika poz. I i poz. II ( lampki ),

- sygnalizacja obecności napięcia na kablach zasilających ( lampki ) zabudowanymi na drzwiach czołowych szafy,

- ograniczniki przepięć typu Legrand,

- zabudowane i podłączone rozłączniki bezpiecznikowe 4 x 160 A, 2 x 250 A,

- zabudowane euroszyny w ilości 5 sztuk dla dalszej rozbudowy rozdzielni.

Dostarczenie wstępnego projektu rozdzielni przed jej wykonaniem w celu zapoznania się przez zleceniodawcę, w celu ewentualnych uzgodnień.

Dostarczenie schematów, protokołów pomiarowych i dokumentacji po wykonaniu rozdzielni.

Przed przystąpieniem do wyceny zlecenia i jego wykonania zobowiązuje się ewentualnego wykonawcę do wizji lokalnej w kopalni celem uzgodnień dotyczących prawidłowego wykonania zadania i terminu jego wykonania.

Telefon kontaktowy: 632733206, e-mail jzielinski@sol-klodawa.com.pl

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Projekt, zmontowanie i dostawa rozdzielni wolnostojącej 0,4 kV | | 1 | usługa | BRANŻA ELEKTRYCZNA |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba KSK |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |