

Numer zapytania	Z39/21/1
Tytuł zapytania	Zakup 2 szt. wyłączników uniwersalnych 500V do zasilania samojezdnych wozów wiertniczych, kołowrotów i zgarniaczy.
Kupiec prowadzący:	Winiecki, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Winiecki, Tomasz
Data złożenia:	2025-01-24 14:26:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-24 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-29 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Proszę o przedstawienie oferty.

W swojej ofercie proszę uwzględnić cenę a także warunki gwarancji jeśli dotyczy.

Termin realizacji do 30 kwietnia 2025 r.

Dodatkowe informacje, które chcą Państwo przekazać wraz z ofertą można wpisać z uwagach.

Poniżej specyfikacja techniczna:

Dane techniczne:

- znamionowe napięcie znamionowe: 500V,
- znamionowy prąd łączeniowy 160A,
- moc przyłączanych silników 30÷80 kW,
- znamionowe napięcie pomocnicze 24V, 1A,
- sterowanie pracą odpływu – lokalne/zdalne,
- rodzaj pracy - dwukierunkowa,
- zabezpieczenie od skutków zwarć w obwodach głównych 500V,
- zabezpieczenie od skutków przeciążeń, asymetrii prądów fazowych, pracy niepełnofazowej w obwodach głównych 500V,
- zabezpieczenie od skutków zwarć i przeciążeń w obwodach 24 V,
- zabezpieczenie przed załączeniem odpływu przy obniżeniu się rezystancji izolacji w sieci odpływowej 500 V,
- zabezpieczenie przed załączeniem odpływu obwodów zewnętrznych 24 V przy obniżeniu się rezystancji izolacji,
- zabezpieczenie przed załączeniem odpływu przy wzroście rezystancji obwodu ochronnego PE w sieci odpływowej 500 V,

- sygnalizacja obecności napięcia zasilającego 500 V,
- sygnalizacja załączenia/wyłączenia odpływu,
- sygnalizacja wzrostu rezystancji obwodu ochronnego PE w sieci dopływowej 500 V,
- sygnalizacja obniżenia rezystancji izolacja kabla odpływowego 500 V,
- sygnalizacja obniżenia rezystancji izolacji kabla odpływowego do obwodów zewnętrznych 24 V AC,
- sygnalizacja zadziałanie zabezpieczenia silnikowego,
- pomiar napięcia w trzech fazach (woltomierz 3-fazowy cyfrowy tablicowy)
- pomiar prądu w trzech fazach (amperomierz 3-fazowy cyfrowy tablicowy)

Ponadto wyłączników powinien spełniać wymagania aktualnych norm i przepisów.

Z poważaniem

Tomasz Winiecki

St. Inspektor ds. Wykonawstwa Robót

tel.: +48 63 27 33 450

tel: +48 63 27 33 352

tel: +48 533 880 103

e-mail: twiniecki@sol-klodawa.com.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wyłącznik uniwersalny 500V do zasilania samojezdnych wozów wiertniczych, kołowrotów i zgarniaczy.		2	szt.	INNE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie