

Numer zapytania	Z61/382/1
Tytuł zapytania	Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieliński, Jacek
Data złożenia:	2026-07-31 11:48:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-07-31 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-08-07 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-07 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Proszę o złożenie ofert na dostawę (loco Kopalnia Soli S.A.) dwóch agregatów prądotwórczych, przeznaczonych do pracy w podziemnym wyrobisku górniczym, przeznaczonych do zasilania wrażliwych urządzeń elektronicznych.

Warunki techniczne, jakie muszą spełniać przedmiotowe agregaty:

- moc znamionowa ciągła dla każdego agregatu 50 kW,
- napięcie znamionowe 3-fazowe 500V,
- częstotliwość 50Hz,
- rodzaj w sieci IT,
- automatyczna regulacja i stabilizacja napięcia AVR (zasilanie wrażliwych urządzeń elektronicznych),
- automatyka sprzęgająca agregaty, realizująca funkcje SZR oraz automatyczne sterowanie załączaniem i wyłączaniem agregatów w zależności od zapotrzebowania na moc,
- zabezpieczenie upływowe w sieci IT wyłączające zasilanie przy obniżeniu rezystancji izolacji (urządzenia pracować będą w podziemnym zakładzie górniczym w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem metanu o stopniu a niebezpieczeństwa wybuchu metanu),
- stopień ochrony dla urządzeń elektrycznych - minimum IP 54,
- preferowana prądnica Grupel,
- silnik napędzający diesela – preferowany Perkins,
- zbiornik paliwa 40÷60l,
- króćce paliwowe do podłączenia zewnętrznego zbiornika paliwa,
- automatyczna pompa dotanku paliwa,
- obudowa wyciszona $\leq 72\text{dB}$,

Płatność 30 dni od wystawienia faktury,

Kontakt w sprawach merytorycznych: Jacek 632733206

Kontakt w sprawach technicznych: Andrzej 632733579

Kontakt w sprawach technicznych: Tomasz 632733222

Do oferty dorzucić karty katalogowe itp. najlepiej w formie PDF,

Pozdrawiam

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych		1	usługa	INNE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie