Numer zapytania	Z180/14/1
Tytuł zapytania	Zespół transformatorowy 500/230V ACdo stosowania w podziemnych zakładach górniczych
Kupiec prowadzący:	Kropidłowska, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-05-22 09:10:31
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-05-22 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-05-29 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-05-29 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Zespół transformatorowy 500/230V AC , 10A,IP54,siec IT, do stosowania w podziemnych zakładach górniczych - 1szt.

Opis techniczny.

Wymagania techniczne zestawu transformatorowego:

Moc znamionowa:	6÷6,5kVA
Napięcie zasilania:	3x500VAC
Napięcie wyjściowe:	3x230VAC
Ilość odpływów:	1
Rodzaj sieci:	IT
Stopień ochrony:	IP54.
Sterowanie:	lokalne i zdalne.

Ponadto zestaw musi być dopuszczony do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach niezagrożonych wybuchem metanu (wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zespół transformatorowy 500/230V AC , 10A,IP54,siec IT, do stosowania w podziemnych zakładach górniczych		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie