

Numer zapytania	Z10/382/1
Tytuł zapytania	Dotyczy: ułożenia kabli 6 kV zasilających rozdzielnię S-2/0 6 kV.
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieliński, Jacek
Data złożenia:	2023-08-29 08:15:32
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-08-29 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-09-05 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-05 08:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o złożenie ofert na ułożenie kabli 6 kV typu YAKY 3 x 240 mm² na napięcie 3,6/6 kV w kanałach kablowych relacji:

1. Z pola nr 4 rozdzielni GPZ 6 kV do pola zasilającego nr 1 w rozdzielni S-2/0 6 kV długości około 1000 mb.
2. Z pola nr 4 rozdzielni GPZ 6 kV do pola zasilającego nr 1 w rozdzielni S-2/0 6 kV długości około 1000 mb.

Kabel 6 kV jest w posiadaniu kopalni na bębnach kablowych w odcinkach 4 x 550 mb. produkcja 2023 r.

Przewidywany zakres prac:

- odkrycie kanałów kablowych (niekoniecznie wszystkie płyty nadkanałowe),
- sprawdzenie drożności przepustów kablowych (ewentualne udrożnienie) -przepuszczenie kabli,
- przeprowadzenie kabli przez tamy przeciwpożarowe,
- położenie kabli 6 kV w kanałach kablowych wskazanych przez Zamawiającego,
- wykonanie muf kablowych typu Cellpack 2 szt. (z uwagi na odcinki po 550 mb.) - "mufowanie" kabli w kanale kablowym,
- wprowadzenie i podłączenie kabli 6 kV do pola nr 4 rozdzielni GPZ 6 kV,
- wprowadzenie kabli 6 kV do rozdzielni S-2/0 6 kV i podłączenie w polu zasilającym nr 1,
- oznakowanie kabli 6 kV na całej długości (przy tamach p.pożarowych, przepustach),
- wykonanie pomiarów odbiorczych zakończonych protokołem,
- zakrycie kanałów kablowych.

Termin wykonywania prac do uzgodnienia.

Możliwa wizja lokalna.

W załączeniu orientacyjna mapka z kanałami kablowymi, tamami, przepustami i trasą prowadzenia kabli

Kontakt 632733206

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	STMR-KM-C2523082908000.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dotyczy: ułożenia kabli 6 kV zasilających rozdzielnię S-2/0 6 kV.		1	szt.	KABLE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce usługi: siedziba KSK

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie