| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z40/21/1 |
| Tytuł zapytania | Dostarczenie 2 szt. wyłączników uniwersalnych 500 V do zasilania samojezdnych wozów wiertniczych, wentylatorów, kołowrotów i zgarniaczy |
| Kupiec prowadzący: | Winiecki, Tomasz |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Winiecki, Tomasz |
| Data złożenia: | 2025-01-24 14:27:16 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-01-24 14:30:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-01-29 12:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-01-29 12:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | nie |

Treść zapytania

Dzień dobry,

Proszę o przedstawienie oferty.

W swojej ofercie proszę uwzględnić cenę a także warunki gwarancji jeśli dotyczy.

Termin realizacji do 30 kwietnia 2025 r.

Dodatkowe informacje, które chcą Państwo przekazać wraz z ofertą można wpisać z uwagach.

Poniżej specyfikacja techniczna:

Dane techniczne:

- znamionowe napięcie znamionowe: 500 V,

- znamionowy prąd łączeniowy 160 A,

- moc przyłączanych silników 30±80 kW,

- znamionowe napięcie pomocnicze 24 V, 1 A

- sterowanie pracą odpływu – lokalne/zdalne

- rodzaj pracy  - dwukierunkowa

- zabezpieczenie od skutków zwarć w obwodach głównych 500 V

- zabezpieczenie od skutków przeciążeń , asymetrii prądów fazowych, pracy niepełnofazowej w obwodach głównych 500 V

- zabezpieczenie od skutków zwarć i przeciążeń w obwodach 24 V,

- zabezpieczenie przed załączeniem odpływu przy obniżeniu się rezystancji izolacji w sieci odpływowej 500 V,

- zabezpieczenie przed załączeniem odpływu obwodów zewnętrznych 24 V przy obniżeniu się rezystancji,

- zabezpieczenie przed załączeniem odpływu przy wzroście rezystancji obwodu ochronnego PE w sieci odpływowej 500 V,

- sygnalizacja obecności napięcia zasilającego 500 V,
- sygnalizacja załączenia/wyłączenia odpływu,
- sygnalizacja wzrostu rezystancji obwodu ochronnego PE w sieci dopływowej 500 V,
- sygnalizacja obniżenia rezystancji izolacja kabla odpływowego 500 V,
- sygnalizacja obniżenia rezystancji izolacji kabla odpływowego do obwodów zewnętrznych 24 V AC,
- sygnalizacja zadziałanie zabezpieczenia silnikowego,
- pomiar napięcia w trzech fazach (woltomierz 3-fazowy cyfrowy tablicowy)
- pomiar prądu w trzech fazach (amperomierz 3fazowy cyfrowy tablicowy)

Ponadto wyłączników powinien spełniać wymagania aktualnych norm i przepisów.

Z poważaniem

**Tomasz Winiecki**

**St. Inspektor ds. Wykonawstwa Robót**

tel.: +48 63 27 33 450

tel: +48 63 27 33 352

tel: +48 533 880 103

e-mail: twiniecki@sol-klodawa.com.pl

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wyłącznik uniwersalny 500 V do zasilania samojezdnych wozów wiertniczych, wentylatorów, kołowrotów i zgarniaczy | | 2 | szt. | INNE |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |